

【せんちゅうパル】南・北広場電灯・動力盤情報

2018年11月1日現在

	電源盤名称	電源盤配置	個別電流	電圧	コンセント数	コンセント種別
南広場	1	2階南エスカレーター付近	20A×3系統※ <sub>1</sub>	100V	6口 (2個口×3回路)	接地極付きコンセント
	2	南広場排気塔付近	20A×4系統※ <sub>1</sub>	100V	8口 (2個口×4回路)	接地極付きコンセント
	3-1 (電灯盤)	3階南エスカレーター付近	20A×3系統※ <sub>1</sub>	100V	6口 (2個口×3回路)	接地極付きコンセント
	3-2 (動力盤)	3階南エスカレーター付近		200V		
北広場	A	2階北エスカレーター付近	20A×3系統※ <sub>1</sub>	100V	6口 (2個口×3回路)	接地極付きコンセント (引掛形)
	B	ステージ横付近	20A×2系統※ <sub>1</sub>	100V	4口 (2個口×2回路)	接地極付きコンセント

※<sub>1</sub>：電流値の上限は20Aと記載されていますが、18Aまでの使用にてお願い申し上げます。